

**Перечень документов по пожарной безопасности  
для предприятий, учреждений и организаций Украины**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Нормативный акт, который устанавливает требование о наличии документа</b>
1	2	3
1	Приказ или другие документы, которые определяют обязанности должностных лиц (в том числе заместителей руководителя) по обеспечению пожарной безопасности, о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, участков, технологического и другого инженерного оборудования, а также за содержание и эксплуатацию технических средств противопожарной защиты	Кодекс ст. 20 НАПБ А.01.001 п.п. 3.2, 3.3
2	Приказ (соответствующее распоряжение) о порядке прохождения работниками специальной учебы, инструктажей и проверки знаний по вопросам пожарной безопасности.	Кодекс ст.ст. 20, 40 НАПБ Б.02.005 п. 3.12
3	Программа для проведения вступительного противопожарного инструктажа (утверждается руководителем, заместителем руководителя, главным инженером).	НАПБ Б.02.005 п. 2.2
4	Программа для проведения первичного противопожарного инструктажа (утверждается: руководителем соответствующего структурного подразделения - цеха, отдела; ответственным за обеспечение пожарной безопасности или руководителем предприятия, его заместителем).	НАПБ Б.02.005 п. 2.3
5	Перечень вопросов для проверки знаний по результатам первичного и повторного противопожарных инструктажей.	НАПБ Б.02.005 приложение 1
6	Программы специальной учебы (пожарно-технического минимума) для каждой категории работников. Согласовываются с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты	Кодекс ст. 40 НАПБ Б.02.005 п.п. 3.3 - 3.5, приложение 3
7	Журнал регистрации инструктажей по вопросам пожарной безопасности.	НАПБ А.01.001 п. 3.4 НАПБ Б.02.005 п. 2.12
8	Приказ о создании комиссии для принятия зачетов по результатам прохождения учебы по программам пожарно-технического минимума. Возглавляет комиссию заместитель руководителя или главный инженер.	НАПБ Б.02.005 п. 3.8
9	Протоколы принятия зачетов по результатам прохождения пожарно-технического минимума.	НАПБ Б.02.005 п. 3.8

1	2	3
10	Удостоверение о прохождении специальной учебы (пожарно-технического минимума)	НАПБ Б.02.005 п. 3. 9
11	Приказ (приказы) о назначении комиссий для проведения проверки знаний работников, занятых на работах с повышенной пожарной опасностью, по вопросам пожарной безопасности.	НАПБ Б.02.005 п.п. 3.12, 3.13
12	Перечень вопросов для проверки знаний по вопросам пожарной безопасности. Утверждается руководителем предприятия.	НАПБ Б.02.005 п. 3.14
13	Приказы (инструкции), которые устанавливают соответствующий противопожарный режим.	НАПБ А.01.001 п. 3.3
14	Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности. Утверждается руководителем предприятия.	НАПБ А.01.001 п. 3.4
15	Инструкции о мерах пожарной безопасности для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений (участков, цехов, составов, мастерских, лабораторий и тому подобное). Согласуются с начальником объектовой пожарной охраны или начальником добровольной пожарной дружины, утверждаются руководителем предприятия.	НАПБ А.01.001 п. 3.4
16	Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных видов работ, эксплуатации технологических установок, оборудования (сварочные и другие огневые работы, работы по покраске, работы с мастиками, клеями и другими горючими веществами и материалами, при обслуживании инженерного оборудования). Согласуются с начальником объектовой пожарной охраны или начальником добровольной пожарной дружины, утверждаются руководителем предприятия.	НАПБ А.01.001 п.п. 2, 2.3 приложение 1
17	Приказ о создании добровольной-пожарной охраны (дружины).	Кодекс ст. 63 НАПБ А. 01.001 п. 3.14
18	Положение по организации работы добровольной-пожарной охраны (дружины). Утверждается руководителем субъекта ведения хозяйства	Кодекс ст. 63
19	Решение трудового коллектива о создании пожарно-технической комиссии (ПТК).	Типовое положение о ПТК п. 1.4
20	Приказ руководителя предприятия об установлении персонального состава ПТК и порядку ее работы.	Типовое положение о ПТК п. 1.4
21	Положение о ПТК предприятия. Утверждается руководителем предприятия.	Типовое положение о ПТК п. 1 .4
22	План работы ПТК.	Типовое положение о ПТК п. 3.3
23	Протоколы заседаний ПТК.	Типовое положение о ПТК п. 3.4
24	Акты проверки пожарно-технической комиссией противопожарного состояния помещений и строений предприятия. Утверждается руководителем предприятия.	Типовое положение о ПТК дополнение

1	2	3
25	Отчеты о работе ПТК (не меньше одного раза в год) на общих собраниях (конференциях) трудового коллектива.	Типовое положение о ПТК п. 3.5
26	Разрешение на начало работы вновь созданного предприятия, эксплуатацию новых, реконструированных производственных, жилищных и других объектов, внедрения новых технологий, передачу в производство образцов новых пожарноопасных машин, механизмов, оборудования и продукции, аренду каких-либо помещений. Начиная с 01.7.2013 г. - зарегистрированная декларация соответствия материально-технической базы субъекта ведения хозяйства требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности.	Кодекс ст. 57 Постановление КМУ № 440 от 05.6.2013 г.
27	Декларация безопасности объекта повышенной опасности.	Закон Украины "Об объектах повышенной опасности" ст. 10
28	План локализации и ликвидации аварий для объектов повышенной опасности.	Закон Украины "Об объектах повышенной опасности" ст. 11
29	Сообщение о результатах идентификации объектов повышенной опасности по форме ОПН- 1.	НПАОП 0.00-6.21-02
30	Положительное заключение по результатам оценки (экспертизы) противопожарного состояния предприятия, объекта или помещения, для субъекта ведения хозяйства с высокой степенью риска.	Кодекс ст. 57 Постановление КМУ № 440 от 05.6.2013 г. п. 5
31	Заключение экспертизы проектной и другой документации на новое строительство, реконструкцию, расширение, техническое переоснащение объектов производственного и другого назначения, внедрения новых технологий, выпуск пожарноопасной продукции, перепланировки помещений на соответствие этой документации нормативным актам по пожарной безопасности.	Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" ст. 31 Закон Украины "Об объектах повышенной опасности" ст. 12 Кодекс ст.ст. 20, 45 ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 раздел 4 ДБН Б.1.1-5:2007 часть 1 п.п. 7.9, 7.10 ДБН Б.1.1-5:2007 часть 2 п. 7.10 ДБН В.1.1-7-2002 ДБН В.1.2-7-2008 раздел 5 ДБН В.2.5-56:2010 приложение К
32	Лицензии на проведение хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ противопожарного назначения.	Закон Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" ст. 9 НАПБ А.01.001 п.п. 2.10, 6.1.3

1	2	3
33	Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара из зданий и сооружений (кроме жилых домов), которые имеют два этажа и более, при одновременном нахождении на этаже больше 25 человек).	НАПБ А.01.001 п. 3.5
34	Инструкции, которые определяют действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей из зданий с массовым пребыванием людей (50 человек и более).	НАПБ А.01.001 п. 3.5
35	Таблички у телефонов с указанием номера телефона для вызова пожарной охраны.	НАПБ А.01.001 п. 3.7
36	Инструкция для работников охраны (сторожей, вахтеров, дежурных и тому подобное), которая определяет их обязанности по контролю за соблюдением противопожарного режима, осмотра территории и помещений, порядок действий при выявлении пожара, срабатывании средств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также порядок вызова в нерабочее время должностных лиц предприятия в случае пожара.	НАПБ А.01.001 п. 3.11
37	Списки (у работников охраны) должностных лиц предприятия с указанием их домашних адресов, служебных и домашних телефонов.	НАПБ А.01.001 п. 3.11
38	Схема движения транспорта, в которой обозначено расположение зданий, сооружений, водоемов, пожарных гидрантов, пирсов и градирен (при необходимости).	НАПБ А.01.001 п. 4.1.17
39	План размещения транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара (для помещений и площадок с хранением больше 25 единиц транспорта).	НАПБ А.01.001 п. 7.8.2
40	Определение категорий помещений и зданий производственного, складского назначения и лабораторий по взрывопожарной и пожарной опасности. Разрабатывается технологами предприятий, и обозначаются предостерегающими знаками на входных дверях в помещение.	НАПБ А.01.001 п. 4.2.7
41	Определение классов зон по правилам устройства электроустановок в помещениях, а также для наружных производственных и складских участков. Разрабатывается электротехническим персоналом и технологами предприятия. Обозначаются предостерегающими знаками в пределах зон внутри помещений и снаружи.	НАПБ А.01.001 п. 4.2.7
42	Акты о проведении обработки (пропитки) антипиреном деревянных конструкций, тканей и других горючих материалов, а также актах ежегодных проверок состояния огнезащитной обработки (пропитки).	НАПБ А.01.001 п. 4.2.6
43	Сертификаты соответствия или свидетельство о признании соответствия на пожарную технику и противопожарное оборудование для предотвращения пожаров и их тушения.	НАПБ А.01.001 п. 2.9

1	2	3
44	Протоколы огневых испытаний на строительные конструкции.	ДБН В.1.1-7-2002 п. 2.10.2
45	Приказ (распоряжение, инструкция) владельца предприятия, которое определяет постоянные места проведения огневых работ.	НАПБ А.01.001 п. 8.1.1.2
46	Наряды-допуски на выполнение огневых работ (у исполнителей огневых работ).	НАПБ А.01.001 п. 8.1.1.3, приложение 5
47	Акты проверок устройств молниезащиты.	ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п. 9.3.8 НАПБ А. 01.001 п. 5.1.36
48	Акты измерений сопротивления изоляции электрических сетей и электроустановок. Сроки в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (в помещениях особенно сырых, жарких, с химически активной средой, внешние установки - ежегодно).	НАПБ А.01.001 п. 5.1.34
49	Инструкция о порядке отключения напряжения с электрооборудования, силовых и контрольных кабелей в случае пожара.	НАПБ А.01.001 п. 5.1.31
50	Распоряжение руководителя предприятия, которое устанавливает режим, время и длительность топки печей (при наличии).	НАПБ А.01.001 п. 5.2.3
51	План-график проведения профилактических обзоров и очистки воздухопроводов, фильтров, огнезадерживающих клапанов, другого оборудования вентиляционных систем.	НАПБ А.01.001 п. 5.3.2
52	Инструкция, которая определяет порядок отключения вентиляционных систем и действий обслуживающего персонала в случае возникновения пожара или аварии.	НАПБ А.01.001 п. 5.3.2
53	Инструкция о порядке действий дежурного (оперативного) персонала в случае появления сигналов о пожаре или о неисправности в установках пожарной сигнализации или автоматических установках пожаротушения. В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) и других мест размещения приборов сигнализации и узлов управления.	НАПБ А.01.001 п. 6.1.7
54	Схемы пожарной сигнализации и (или) установок пожаротушения, а также инструкции об управлении установкой (системой) пожаротушения и о действиях по оповещению, об аварии и (или) о пожаре. В помещениях диспетчерских пунктов (пожарных постов), операторных технологических цехов и станций пожаротушения.	НАПБ А.01.001 п. 6.1.8

1	2	3
55	<p>Приказ или распоряжение администрации, о назначении:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики;</li><li>• обслуживающего персонала, который осуществляет техническое обслуживание и ремонт установок пожарной автоматики;</li><li>• оперативного (дежурного) персонала для контроля работоспособного состояния установок пожарной автоматики (оперативный персонал - для ежедневного контроля; дежурный персонал - для круглосуточного контроля).</li></ul>	ДБН В.2.5-56:2010 п. Л.3.1 приложения Л НАПБ А. 01.001 п. 6.1.11
56	<p>Эксплуатационная и техническая документация, которая должна быть у лица, ответственного за эксплуатацию систем противопожарной защиты на предприятии:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• проектная документация и исполнительные чертежи на системы;</li><li>• акт приёмки и сдачи систем в эксплуатацию;</li><li>• паспорта на оборудование, приборы и технические средства;</li><li>• инструкция по эксплуатации систем и должностные инструкции;</li><li>• ведомость смонтированного оборудования, узлов, приборов и средств автоматизации;</li><li>• акт зарядки систем газового или порошкового пожаротушения;</li><li>• описание алгоритма (порядка) функционирования системы, в составе которой есть технические средства на базе микропроцессорных устройств, с возможностью перепрограммирования их работы;</li><li>• копии сертификатов соответствия или свидетельств о признании приборов и оборудования систем противопожарной защиты и огнетушащие вещества;</li><li>• договор на техническое обслуживание этих систем с специализированной организацией и копия лицензии на проведение работ противопожарного назначения, которая предоставлена указанной организации;</li><li>• материалы поверки средств измерения и свидетельства на сосуды, которые работают под давлением.</li></ul>	ДБН В.2.5-56:2010 п. Л.4.1 приложения Л НАПБ А.01.001 п. 6.1.10

1	2	3
57	<p>Эксплуатационная и техническая документация в помещении, где установлены приемно-контрольные приборы (пожарного поста, или помещения с постоянным пребыванием оперативного (дежурного) персонала):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• инструкция по эксплуатации системы;</li><li>• журнал учета технического обслуживания и ремонта (планового и внепланового) систем противопожарной защиты;</li><li>• журнал учета санкционированных и несанкционированных срабатываний (отказов, неисправностей) систем;</li><li>• перечень регламентных работ по техническому обслуживанию систем;</li><li>• график дежурств оперативного (дежурного) персонала;</li><li>• должностные инструкции оперативно-дежурного персонала;</li><li>• план-график технического обслуживания систем;</li><li>• журнал учета огнетушащего вещества;</li><li>• журнал сдачи-принятия дежурств оперативным (дежурным) персоналом;</li><li>• план-схема объекта с указанием защищаемых помещений и размещения приборов систем противопожарной защиты.</li></ul>	ДБН В.2.5-56:2010 п. Л.4.2 приложения Л НАПБ А.01.001 п.п. 6.1.7 - 6.1.9
58	Инструкции о порядке действий и эвакуации лиц, которые работают в помещениях, которые защищаются установками объемного пожаротушения (газового, аэрозольного, порошкового), в случае поступления сигнала о срабатывании систем.	ДБН В.2.5-56:2010 п. Л.4.3 приложения Л
59	Акты технического обследования компонентов систем противопожарной защиты на их соответствие техническим условиям производителей, ГОСТам и ДСТУ.	ДБН В.2.5-56:2010 п. Л.6.4 приложения Л
60	Планы-графика планово-предупредительных ремонтов (ППР) на каждый вид систем пожарной сигнализации и пожаротушения и материально-техническое (ресурсное) обеспечение работ.	НАПБ А.01.001 п. 6.1.4
61	План-график контроля шлейфов пожарной сигнализации, линий управления и связи на режим "Готовность" и испытаниям в режимах "Тревога" и "Установка сработала".	НАПБ А.01.001 п. 6.1.6
62	Функциональные схемы обвязки установок водяного и пенного пожаротушения на узлах управления, с указанием на табличках типов и количества оросителей в секции. В насосных станциях автоматических установок пожаротушения водяного и пенного пожаротушения.	НАПБ А.01.001 п. 6.1.9
63	Журнал еженедельных испытаний насосов автоматических систем пожаротушения.	НАПБ А.01.001 п. 6.1.35

1	2	3
64	Инструкция о порядке включения в работу устройств систем противодымной защиты.	НАПБ А.01.001 п. 6.2.2.3
65	Инструкция по эксплуатации системы оповещения о пожаре.	НАПБ А.01.001 п. 6.2.3.2
66	Приказ, который определяет порядок оповещения людей о пожаре и назначении ответственных за это лиц. В зданиях, где нет технических средств оповещения о пожаре и управлении эвакуацией.	НАПБ А.01.001 п. 6.2.3.7
67	Журнал учета технического обслуживания внутренних пожарных кранов.	НАПБ А.01.001 п. 6.3.2.6
68	Схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов, а также инструкция о порядке включения насосов-повысителей. В помещениях насосных станций противопожарного водоснабжения.	НАПБ А.01.001 п. 6.3.3.1
69	Инструкция о порядке включения насосов-повысителей (в помещении насосной станции противопожарного водоснабжения).	НАПБ А.01.001 п. 6.3.3.1
70	Журнал регистрации результатов ежемесячных проверок надежности переключения пожарных насосов с основного питания на резервное электроснабжение (в том числе от дизельных агрегатов).	НАПБ А.01.001 п. 6.3.3.4
71	Журнал проверки состояния, с запуском двигателей, агрегатов пожарных автомобилей, мотопомп и прицепов.	НАПБ А.01.001 п. 6.4.7
72	Регламент технического обслуживания огнетушителей.	НАПБ А.01.001 п. 6.4.18
73	Журнал учета технического состояния огнетушителей.	НАПБ Б.01.008 п. 3.5, приложение
74	Данные о показателях пожарной опасности веществ и материалов по ГОСТ 12.1.44, употребляемых в технологических процессах.	НАПБ А.01.001 п. 7.7.3
75	График профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования, с учетом выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных проектом, технологическим регламентом, техническими условиями.	НАПБ А.01.001 п. 7.7.8
76	Информационная карточка, которая характеризует пожарную опасность товаров, которые хранятся в складском помещении, их количество и мероприятия, которые следует применять при тушении пожара. Вывешивается на внешней стороне дверей (ворот).	НАПБ А.01.001 п. 7.10.1.13
77	План организации тушения пожара	НАПБ А.01.001 п. 7.10.5.8